



**Техническое задание к закупочной процедуре
«Проведение промывки системы отопления здания отеля «Печенга»
в г. Заполярный»**

Заказчик: Отель «Печенга»

Услуга: Химическая промывка системы отопления здания гостиничного комплекса «Печенга» в г. Заполярный

Назначение: подготовка здания к работе в отопительный период 2022-2023 гг.

Содержание работ:

- Гидропневматическая и дисперсная химическая промывка внутренней системы отопления здания, и последующая нейтрализация чистящей жидкости;
- Разборка и чистка теплообменника системы отопления;
- Промывка первичных и вторичных контуров теплообменника системы отопления здания, и последующая нейтрализация чистящей жидкости;
- Гидравлические испытания трубопроводов и оборудования теплового пункта;
- Гидравлические испытания первичных и вторичных контуров теплообменника системы отопления;
- Проверка работы и настройка системы автоматического управления теплового пункта, узла учета тепловой энергии и теплоносителя;
- Предъявление выполненных работ представителям ресурсоснабжающей организации, с оформлением актов.

Сроки выполнения работ: до 18.09.2022

Управляющий отелем

С.В. Федяева