

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОЛАБЫТ»**

184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Кольская, д. 6а

тел.: (81536) 6-60-23, факс: (81536) 6-60-65

PrjemnayaKolaByt@kolagmk.ru**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

№	Наименование	Марка, тип	Характеристика	ед. изм.	Кол-во
1	аптечка	автомобильная	В соответствии с Приказом Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)"	шт	42
2	ведро пожарное	для пожарного щита	Конусное красное Цвет: красный. Материал: сталь	шт	4
3	лестница навесная	ССС-М-15 м	Лестница навесная спасательная ССС-15 (веревочная) - синтетический канат, деревянные перекладки. Предназначена для самостоятельной эвакуации людей из помещений в аварийных и чрезвычайных ситуациях.	шт	3
4	огнетушитель	ОП-10(з)	Огнетушитель переносной закачного типа	шт	3
5	огнетушитель	ОП-2(з)	Огнетушитель автомобильный порошковый	шт	17
6	огнетушитель	ОП-35(з)	Огнетушитель порошковый передвижной	шт	6
7	огнетушитель	ОП-5(з)	Огнетушитель переносной закачного типа	шт	21
8	огнетушитель	ОП-8(з)	Огнетушитель переносной закачного типа	шт	30
9	огнетушитель	ОУ-5	Огнетушитель переносной углекислотный	шт	4
10	подставка	ОП-8(10) для двух огнетушителей	Подставка под огнетушитель предназначена для напольного размещения 2-х переносных огнетушителей. Материал: металл.	шт	24
11	подставка	ОП-8(10) для одного огнетушителя	Подставка под огнетушитель предназначена для напольного размещения огнетушителя. Материал: металл.	шт	10
12	Кошма противопожарная	ПП-600 (1,5 x 2,0 м)	Применяется при тушении локальных очагов возгораний на начальной стадии. Расчетная температура горения не более 600°С. Полотно используется при тушении горящей одежды на пострадавшем, защиты оборудования и горючих конструкций, при проведении сварочных и огневых работ. Материал: ткань базальтовая, стекловолоконная	шт	3

13	топор пожарный	для пожарного щита	Топор для пожарного щита облегченный предназначен для перерубания и разборки элементов деревянных конструкций горящих зданий, сооружений. Полотно топора прочно и плотно насажено на топорище, изготовленное из древесины твердых лиственных пород, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 2695. Топорище окрашено в красный цвет эмалью.	шт	2
----	----------------	--------------------	---	----	---

Нормативные, технические требования, требования к надежности:

Продукция должна иметь: сертификат качества, паспорт на продукцию, свидетельство об утверждении типа. Паспорта на продукцию с датой изготовления при поставке, срок эксплуатации. Клеймо качества продукции на паспорте от производителя.

Требования к упаковке, маркировке, транспортированию:

Поставляемый товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку производителя, упаковка должна соответствовать требованиям нормативных, руководящих документов для перевозки автомобильным видом транспорта, обеспечивать полную сохранность закупаемого товара от всякого рода повреждений и коррозии на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения в условиях жаркого лета и холодной зимы.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И / ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ:

Гарантийный срок устанавливается со дня поставки товара и подписания товаросопроводительных документов. Гарантийный срок для поставляемых товаров должен быть не менее ресурса, установленного производителем. Неисправный или дефектный товар будут возвращены Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных товаров, оплачиваются Поставщиком.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Продукция не должна выделять вредные для человека и окружающей среды вещества, а также оказывать опасное физическое воздействие.

Место, условия поставки товаров: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская д.1. Доставка и разгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Главный врач
Санатория – профилактория «Кольский»

Д.А. Никулин

Начальник транспортного цеха Мончегорск

В.А. Лясников